

**Предписания контролирующих органов  
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»**

<b>№ пп</b>	<b>дата проверки</b>	<b>тема проверки</b>	<b>итоги</b>
1.	01.03. - 29.03.2017 Департамент образования Белгородской области	Осуществление в отношении ОГАПОУ СПК государственного контроля (надзора) в сфере образования (федерального государственного надзора в сфере образования и государственного контроля в сфере образования)	Предписание № 9- 09/01/1699 от 05.04.2017 Выполнено
2.	13.03.- 17.03.2017 Россельхознадз ор Управление по Белгородской области	Соблюдение обязательных требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в сфере качества и безопасности пищевых продуктов	Нарушений не выявлено, акт проверки от 15.03.2017
3.	27.03.- 28.03.2017 Ространснадзор Управление государственно го автодорожного надзора по Белгородской области	Выявление и пресечение нарушений нормативных правовых, нормативно технических актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность автотранспортного комплекса	Протокол № 0003231 от 28.03.2017. Выполнено
4.	12.04.2017 Управление социальной защиты населения администрации Старооскольско го городского округа	Условия содержания , воспитания и образования студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ОГАПОУ СПК	Замечаний не выявлено
5.	17.04.2017 Департамент образования, филиал ОГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области, УФСБ по Белгородской области	Техническое состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности ОГАПОУ СПК	Замечаний не выявлено, акт от 17.04.2017
6.	1.04-25.04.2017 Областной	Режим рабочего времени и времени отдыха работников ОГАПОУ СПК	Нарушений не выявлено

	комитет профсоюза образования Белгородской области		
7.	02.06.2017 Общественная палата Старооскольского городского округа	Независимая оценка ОГАПОУ СПК	Оценочный лист от 02.06.2017 - 0221000005, доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступающих в организацию от получателей образовательных услуг; -0222000007, Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
8.	14.06.-19.07.2017 Департамент образования, контрольно-ревизионный отдел	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ СПК	Представление №9-09/08КРО/04 от 19.07.2017
9.	1.08.4.08.2017 Белгородское региональное отделение фонда социального страхования РФ	Проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя	Решение № 120 от 29.08.2017 г. о неприятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
10.	2.11-24.11.2017г. Управление Роскомнадзора по Белгородской области	Проверка соблюдения оператором требований в области персональных данных	Акт проверки А31/4/169-нд/187 от 24.11.2017 г. Выполнено
11.	15.11.2017 Управление социальной защиты населения	Проверка условий содержания, воспитания и образования студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	Справка по проверке от 15.11.2017 г. Нарушений не выявлено.
12.	05.12.2017 АНО	Выездной аудит качества заявленной к аккредитации программы 44.02.03	Экспертное заключение по итогам проведения

	«Региональное агентство развития квалификаций»	Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)	экспертной оценки отчета о самообследовании и выездного аудита качества заявленной к профессионально-общественной аккредитации ОПОП подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)» Вывод: качество предоставляемых образовательных услуг по заявленной к аккредитации программе 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности» считают высоким
13.	12.02-15.02.2018 Верхне-Донское управление Ростехнадзора	Проверка требований безопасности в энергетике	Предписание Б7/381-327 от 15.02.2018 - не заведены паспорта на каждое, находящееся в эксплуатации заземляющее устройство - не проведены испытания автоматических выключателей на время срабатывания; - в ВРУ-1 на светильниках сети рабочего отсутствуют рассеиватели (плафоны)
14.	03-04.05.2018 Верхне-Донское управление Ростехнадзора	Проверка выполнения предписания Б7/381-327 от 15.02.2018	Акт проверки Б7/381-1906 от 04.05.2018. Предписание выполнено в полном объеме